**Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.**
**Provoz laboratoří**
Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
www.labtrojice.cz

L 1289

# Protokol o zkoušce číslo: 1237/1/2024

**Číslo vzorku:** **2261/1/2024**

**Objednatel:** Obecní úřad Soběšín
Soběšín
Sázava
285 06

**Obec:** Otryby

**Místo odběru:** zdroj

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum odběru:** | 13.5.2024 | **Odebráno dle:** | SOP C.11.1.3 |
| **Datum přijetí:** | 13.5.2024 | **Matrice:** | podzemní voda |
| **Zahájení analýz:** | 13.5.2024 | **Typ vzorku:** | prostý |
| **Ukončení analýz:** | 21.5.2024 | **Odebral:** | Šestáková Jaroslava |

**Zkoušky provedla:** Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

**Datum vystavení protokolu:** 30.5.2024

**Protokol o zkoušce číslo: 1237/1/2024** **Číslo vzorku:** 2261/1/2024

**Obec:** Otryby

**Místo odběru:** zdroj

| Stanovení | Jednotka | Hodnota | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Teplota | °C | 10,0 | SOP 45 | | 8 - 12 DH | + |
| pH | | 7,1 | SOP 1a | | 6,5 - 9,5 MH | + |
| Chloridy | mg/l | 22,6 | SOP 13 | | max.250 MH | + |
| $CHSK_{Mn}$ | mg/l | 0,79 | SOP 43 | | max.3,00 MH | + |
| Amonné ionty | mg/l | <0,025 | SOP 16 | | max.0,500 MH | + |
| Dusičnany | mg/l | 22,1 | SOP 38 | | max.50,0 NMH | + |
| Sírany | mg/l | 109 | SOP 12 | | max.250,0 MH | + |
| Měď | µg/l | <25,0 | SOP 40 | | max.1000 NMH | + |
| Olovo | µg/l | <1,00 | SOP 54 | | max.10,00 NMH | + |
| Kadmium | µg/l | <0,600 | SOP 54 | | max.5,00 NMH | + |

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota
SH směrná hodnota
# zkouška byla provedena na místě odběru

Vyhodnocení: + vyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění
- nevyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými v příloze č.1 Vyhlášky MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře v rozsahu akreditace

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.
Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil: Vedoucí laboratoře
Ing. Eva Kostrubanicová

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Laboratoř akreditovaná ČIA č. 1289

---------- KONEC PROTOKOLU ----------

**Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.**
**Provoz laboratoří**
Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
www.labtrojice.cz

L 1289

# Protokol o zkoušce číslo: 1236/1/2024

**Číslo vzorku:** **2260/1/2024**

**Objednatel:** Obecní úřad Soběšín
Soběšín
Sázava
285 06

**Obec:** Otryby

**Místo odběru:** VDJ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum odběru:** | 13.5.2024 | **Odebráno dle:** | SOP C.11.1.1 |
| **Datum přijetí:** | 13.5.2024 | **Matrice:** | pitná voda |
| **Zahájení analýz:** | 13.5.2024 | **Typ vzorku:** | prostý |
| **Ukončení analýz:** | 16.5.2024 | **Odebral:** | Šestáková Jaroslava |

**Zkoušky provedla:** Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

**Datum vystavení protokolu:** 30.5.2024

**Protokol o zkoušce číslo: 1236/1/2024** **Číslo vzorku:** 2260/1/2024

**Obec:** Otryby

**Místo odběru:** VDJ

| Stanovení | Jednotka | Hodnota | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | SOP 35 | | max.0 MH | + |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | SOP 35 | | max.0 NMH | + |
| Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | SOP 27 | | max.0 NMH | + |
| Počty kolonii při 36°C | KTJ/ml | 2 | SOP 36 | | max.40 DH | + |
| Počty kolonií při 22°C | KTJ/ml | 4 | SOP 36 | | max.200 DH | + |
| # Teplota | °C | 10,0 | SOP 45 | | 8 - 12 DH | + |
| # Chlor volný | mg/l | 0,20 | SOP 31 | | max.0,30 MH | + |
| # Pach | | přijatelný | SOP 42 | | přijatelný MH | + |
| # Chuť | | přijatelná | SOP 42 | | přijatelná MH | + |
| Barva | mg/l Pt | <2,5 | SOP 18 | | max.20,0 MH | + |
| Zákal | ZF(n) | <0,20 | SOP 17 | | max.5,0 MH | + |
| pH | | 7,0 | SOP 1a | | 6,5 - 9,5 MH | + |
| Konduktivita | mS/m | 54,8 | SOP 11 | | max.125,0 MH | + |
| $CHSK_{Mn}$ | mg/l | 0,89 | SOP 43 | | max.3,00 MH | + |
| Železo | mg/l | 0,055 | SOP 7 | | max.0,20 MH | + |
| Amonné ionty | mg/l | <0,025 | SOP 16 | | max.0,500 MH | + |
| Dusitany | mg/l | <0,006 | SOP 14 | | max.0,500 NMH | + |
| Dusičnany | mg/l | 27,8 | SOP 38 | | max.50,0 NMH | + |

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota
SH směrná hodnota
# zkouška byla provedena na místě odběru

Vyhodnocení: + vyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění
- nevyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými v příloze č.1 Vyhlášky MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře v rozsahu akreditace

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.
Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil: Vedoucí laboratoře
Ing. Eva Kostrubanicová

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Laboratoř akreditovaná č. 1289

---------- KONEC PROTOKOLU ----------

**Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.**
**Provoz laboratoří**
Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
www.labtrojice.cz

L 1289

# Protokol o zkoušce číslo: 1234/1/2024

**Číslo vzorku:** **2258/1/2024**

**Objednatel:** Obecní úřad Soběšín
Soběšín
Sázava
285 06

**Obec:** Otryby

**Místo odběru:** Otryby, OÚ, čp. 35

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum odběru:** | 13.5.2024 | **Odebráno dle:** | SOP C.11.1.1 |
| **Datum přijetí:** | 13.5.2024 | **Matrice:** | pitná voda |
| **Zahájení analýz:** | 13.5.2024 | **Typ vzorku:** | prostý |
| **Ukončení analýz:** | 29.5.2024 | **Odebral:** | Šestáková Jaroslava |

**Zkoušky provedla:** Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

**Datum vystavení protokolu:** 30.5.2024

**Protokol o zkoušce číslo: 1234/1/2024** **Číslo vzorku:** 2258/1/2024

**Obec:** Otryby

**Místo odběru:** Otryby, OÚ, čp. 35

| Stanovení | Jednotka | Hodnota | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | SOP 35 | | max.0 MH | + |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | SOP 35 | | max.0 NMH | + |
| Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | SOP 27 | | max.0 NMH | + |
| Počty kolonií při 36°C | KTJ/ml | 0 | SOP 36 | | max.40 DH | + |
| Počty kolonií při 22°C | KTJ/ml | 0 | SOP 36 | | max.200 DH | + |
| Mikroskop. obraz - počet org | jedinci/ml | 0 | SOP 28a | | max.50 MH | + |
| Mikroskop. obraz - živé org | jedinci/ml | 0 | SOP 28a | | max.0 MH | + |
| Abioseston | % | <1 | SOP 28b | | max.5 MH | + |
| # Teplota | °C | 11,5 | SOP 45 | | 8 - 12 DH | + |
| # Chlor volný | mg/l | 0,23 | SOP 31 | | max.0,30 MH | + |
| # Pach | | přijatelný | SOP 42 | | přijatelný MH | + |
| # Chuť | | přijatelná | SOP 42 | | přijatelná MH | + |
| Barva | mg/l Pt | <2,5 | SOP 18 | | max.20,0 MH | + |
| Zákal | ZF(n) | <0,20 | SOP 17 | | max.5,0 MH | + |
| pH | | 7,1 | SOP 1a | | 6,5 - 9,5 MH | + |
| Konduktivita | mS/m | 53,5 | SOP 11 | | max.125,0 MH | + |
| Suma vápníku a hořčíku | mmol/l | 2,7 | SOP 4 | | 2,0 - 3,5 DH | + |
| Vápník | mg/l | 72,1 | SOP 5 | | min.30,0 MH | + |
| Hořčík | mg/l | 21,2 | SOP 5 | | min.10,0 MH | + |
| Chloridy | mg/l | 24,3 | SOP 13 | | max.250 MH | + |
| $CHSK_{Mn}$ | mg/l | 0,83 | SOP 43 | | max.3,00 MH | + |
| Hliník | mg/l | <0,005 | SOP 9 | | max.0,200 MH | + |
| Železo | mg/l | <0,05 | SOP 7 | | max.0,20 MH | + |
| Mangan | mg/l | <0,01 | SOP 40 | | max.0,050 MH | + |
| Amonné ionty | mg/l | <0,025 | SOP 16 | | max.0,500 MH | + |
| Dusitany | mg/l | <0,006 | SOP 14 | | max.0,500 NMH | + |
| Dusičnany | mg/l | 28,7 | SOP 38 | | max.50,0 NMH | + |
| Sírany | mg/l | 118 | SOP 12 | | max.250,0 MH | + |
| Fluoridy | mg/l | 0,179 | SOP 51 | | max.1,500 NMH | + |
| Bor | mg/l | <0,04 | SOP 47 | | max.1,5 NMH | + |
| Dichlormethan | µg/l | <2,6 | SOP 37 | | | |
| 1,2-dichlorethen | µg/l | <2,0 | SOP 37 | | | |
| Chloroform | µg/l | <1,5 | SOP 37 | | max.30 NMH | + |
| 1,2-dichlorethan | µg/l | <0,25 | SOP 37 | | max.3,00 NMH | + |
| Benzen | µg/l | <0,15 | SOP 37 | | max.1,00 NMH | + |
| Trichlorethen (TCE) | µg/l | <1,0 | SOP 37 | | max.10 NMH | + |
| Bromdichlormethan | µg/l | <1,5 | SOP 37 | | | |
| Toluen | µg/l | <2,0 | SOP 37 | | | |
| Dibromchlormethan | µg/l | 2,0 | SOP 37 | | | |
| Tetrachlorethen (PCE) | µg/l | <1,0 | SOP 37 | | max.10 NMH | + |
| Chlorbenzen | µg/l | <0,75 | SOP 37 | | | |
| Etylbenzen | µg/l | <1,0 | SOP 37 | | | |
| m,p-xylen | µg/l | <3 | SOP 37 | | | |
| Bromoform | µg/l | <1,5 | SOP 37 | | | |
| Trihalomethany | µg/l | 2 | SOP 37 | | max.50 NMH | + |
| Suma TCE a PCE | µg/l | 0 | SOP 37 | | max.10,0 | + |
| Měď | µg/l | <25,0 | SOP 40 | | max.1000 NMH | + |
| Sodík | mg/l | 10,6 | SOP 40 | | max.200,00 MH | + |

e-mail: kostrubanicova@vhskh.cz Tel: 605 926 317
laborator@vhskh.cz 702 188 460

**Protokol o zkoušce číslo: 1234/1/2024** **Číslo vzorku:** 2258/1/2024

| Stanovení | Jednotka | Hodnota | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsen | µg/l | <1,50 | SOP 54 | | max.10,00 NMH | + |
| Selen | µg/l | <1,50 | SOP 54 | | max.20 NMH | + |
| Antimon | µg/l | <1,50 | SOP 54 | | max.10 NMH | + |
| Beryllium | µg/l | <0,110 | SOP 54 | | max.2,00 NMH | + |
| Chrom | µg/l | <1,00 | SOP 54 | | max.25 NMH | + |
| Olovo | µg/l | <1,00 | SOP 54 | | max.10,00 NMH | + |
| Kadmium | µg/l | <0,600 | SOP 54 | | max.5,00 NMH | + |
| Nikl | µg/l | 3,4 | SOP 54 | | max.20,0 NMH | + |
| Draslík | mg/l | **<1,00** | SOP 40 | | 1 - 10 DH | - |
| Kyanidy celkové | mg/l | <0,005 | subdodávka [2] | | max.0,050 NMH | + |
| Polycykl. aromat. uhlovodíky | µg/l | 0 | subdodávka [2] | | max.0,100 NMH | + |
| Benzo[a]pyren | µg/l | <0,005 | subdodávka [2] | | max.0,010 NMH | + |
| Bromičnany | µg/l | <5 | subdodávka [6] | | max.10,0 NMH | + |
| Chloritany | µg/l | <10 | subdodávka [6] | | max.250 NMH | + |
| Chlorečnany | µg/l | <10 | subdodávka [6] | | max.250 NMH | + |
| Rtuť | µg/l | <0,2500 | subdodávka [2] | | max.1,000 NMH | + |

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota
SH směrná hodnota
# zkouška byla provedena na místě odběru

Vyhodnocení: + vyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění
- nevyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění

Subdodávka:
2 Envirex spol. s r.o. Chotěboř, laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1332, zkouška v rozsahu akreditace
6 ALS Czech Republic, s.r.o., laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1163, zkouška v rozsahu akreditace

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými v příloze č.1 Vyhlášky MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře v rozsahu akreditace

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.
Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil: Vedoucí laboratoře
Ing. Eva Kostrubanicová

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Laboratoř akreditovaná ČIA č. 1289

---------- KONEC PROTOKOLU ----------

**Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.**
**Provoz laboratoří**
Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
www.labtrojice.cz

# Protokol o zkoušce číslo: 1235/1/2024

**Číslo vzorku:** **2259/1/2024**

**Objednatel:** Obecní úřad Soběšín
Soběšín
Sázava
285 06

**Obec:** Otryby

**Místo odběru:** Otryby, OÚ, čp. 35

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum odběru:** | 13.5.2024 | **Odebráno dle:** | SOP C.11.1.1 |
| **Datum přijetí:** | 13.5.2024 | **Matrice:** | pitná voda |
| **Zahájení analýz:** | 13.5.2024 | **Typ vzorku:** | prostý |
| **Ukončení analýz:** | 29.5.2024 | **Odebral:** | Šestáková Jaroslava |

**Zkoušky provedla:** Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

**Datum vystavení protokolu:** 30.5.2024

**Protokol o zkoušce číslo: 1235/1/2024** **Číslo vzorku:** 2259/1/2024

**Obec:** Otryby

**Místo odběru:** Otryby, OÚ, čp. 35

| Stanovení | Jednotka | Hodnota | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6-dichlorbenzamid | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.1,5 SH | + |
| Boskalid | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Diflufenican | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Dimethenamid | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Napropamid | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Prochloraz | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Cyprokonazol | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Difenokonazol | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Epoxiconazol | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Metkonazol | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Propikonazol | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Prothiokonazol | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Tebukonazol | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Acetochlor | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Alachlor | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Dimethachlor | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Metazachlor | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Propachlor | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| S-metolachlor | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Chloridazon | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Chloridazon-desfenyl | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.3 SH | + |
| Chloridazon-methyl desfenyl | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.3 SH | + |
| Suma chloridazon-desf.+chloridaz. -methyl desfenylu | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.3 SH | + |
| Propachizafop | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Chizalofop-p-ethyl | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Chlortoluron | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Chlortoluron-desmethyl | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Diuron | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Isoproturon | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Isoproturon-desmethyl | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Isoproturon-monodesmethyl | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Linuron | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Nicosulfuron | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Chlorpyrifos | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Dimethoát | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Azoxystrobin | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Bentazon methyl | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Dimoxystrobin | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Ethofumesát | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Fenpropidin | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Fenpropimorf | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Fluopicolid | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Klomazon | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Lenacil | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Mesotrion | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Pendimethalin | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Pikloram | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |

**Protokol o zkoušce číslo: 1235/1/2024** **Číslo vzorku:** 2259/1/2024

| Stanovení | Jednotka | Hodnota | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinmerac | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Spiroxamin | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Thiofanát-methyl | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Atrazin | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Atrazin-2-hydroxy | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.1 SH | + |
| Atrazin-desethyl | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Atrazin-desethyl desisopropyl | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Atrazin-desisopropyl | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Desmetryn | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Hexazinon | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Metamitron | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Metribuzin | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Metribuzin desamino | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Prometrin | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Simazin | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Simazin-2-hydroxy | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Terbutylazin | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Terbuthylazin-desethyl | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Terbuthylazin-hydroxy | µg/l | <0,005 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Terbutryn | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| 2,4,5-T | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| 2,4-D | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| 2,4-DP (isomery) | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Aminopyralid | µg/l | <0,05 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Bentazon | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Clopyralid | µg/l | <0,03 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Dicamba | µg/l | <0,03 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Fluroxypyr | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| MCPA | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| MCPP (isomery) | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Metribuzin-desamino diketo | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Acetochlor ESA | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Acetochlor OA | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Alachlor ESA | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,5 SH | + |
| Alachlor OA | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.0,5 SH | + |
| Desmedipham | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Dimetachlor CGA 369873 | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.3 SH | + |
| Dimethachlor ESA | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.3 SH | + |
| Dimethachlor OA | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.3 SH | + |
| Dimethenamid ESA | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Dimethenamid OA | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Fenmedifam | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Flufenacet | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Flufenacet ESA | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Flufenacet OA | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Metazachlor ESA | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.2,5 SH | + |
| Metazachlor OA | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.2,5 SH | + |
| Metolachlor ESA | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.0,5 SH | + |
| Metolachlor OA | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.0,5 SH | + |
| Pethoxamid | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Pethoxamid ESA | µg/l | <0,015 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Propachlor ESA | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |

**Protokol o zkoušce číslo: 1235/1/2024** **Číslo vzorku:** 2259/1/2024

| Stanovení | Jednotka | Hodnota | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiakloprid | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| Trinexapak-ethyl | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,10 NMH | + |
| 1,2,4-triazol | µg/l | <0,01 | subdodávka [6] | | max.0,1 NMH | + |
| Suma pesticidů a relevantních metabolitů (M4) | µg/l | 0 | subdodávka [6] | | max.0,5 NMH | + |
| Suma dimethachlor ESA, OA a CGA 369873 (M4) | µg/l | <0,02 | subdodávka [6] | | max.6 | + |

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota
SH směrná hodnota

Vyhodnocení: + vyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění
- nevyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění

Subdodávka:
6 ALS Czech Republic, s.r.o., laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1163, zkouška v rozsahu akreditace

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými v příloze č.1 Vyhlášky MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře v rozsahu akreditace

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.
Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil: Vedoucí laboratoře
Ing. Eva Kostrubanicová

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Laboratoř akreditovaná č. 1289

---------- KONEC PROTOKOLU ----------